

## BIJLAGE 3: RISICO-INDELING PER OBJECT

Bij de beschrijving van inzetten en taken is gebruik gemaakt van een model dat alle relevante criteria omvat. Onderstaand is een voorbeeldtabel opgenomen waarin de verschillende criteria zijn weergegeven.

Op basis van dit model zijn de opkomsttijden per type object onderbouwd en gemotiveerd. Tevens kunnen op basis van dit model nieuwe soorten objecten worden ingedeeld en kan de omvang en de opkomsttijd van basisbrandweezorg worden vastgesteld.

De risicoscores voor wat betreft het risico in het compartiment, het risico elders in het object en het risico voor belendingen zijn vastgesteld met behulp van een drietal stroomschema's.

Het model, de tabellen en de stroomschema's zijn gebaseerd op de systematiek uit de Handleiding Brandweezorg. De uitgewerkte tabellen per object en de stroomschema's zijn terug te vinden op [www.werkenvoorveiligheid.nl](http://www.werkenvoorveiligheid.nl).

Code 1.xxx - xxx	Voorbeeld (omschrijving)			
<b>Soort inzet</b>				
Brand				
<b>Kenmerken</b>				
Risico in compartiment (zie stroomschema 1)	1, 2, 3 of 4			
Risico elders in object (zie stroomschema 2)	1, 2, 3, 4 of 5			
Risico voor belendingen (zie stroomschema 3)	0, 1 of 2			
Wakend/slapend	Wakend (W), slapend (S) of met meldsysteem (M)			
Ontwikkeling	Laag (L), hoog (H), of gemiddeld (G)			
Vluchtmogelijkheden	Ja (J) of nee (N)			
Grote aantallen anderen bedreigd	Ja (J), nee (N), of eventueel (E)			
Vluchtmogelijkheden daarvoor	Ja (J), nee (N) of niet van toepassing (n.v.t.)			
Zelfredzaamheid	Ja (J) of nee (N)			
Bekendheid	Ja (J) of nee (N)			
Organisatie/middelen adequaat	Ja (J) of nee (N)			
<b>Inzet</b>				
Maximale omvang bij aankomst brandweer	Omschrijving van inzet, bijvoorbeeld: 1 ruimte uitslaand aan 1 zijde, trap begaanbaar			
Taken	Alle mogelijke taken binnen de basisbrandweezorg			
	1 : afzetten			
	2 : verkennen			
	3 : stabiliseren slachtoffer(s)			
	4 : redden/bevrijden van slachtoffer(s)			
	5 : snelle redding van slachtoffer(s) in levensgevaar			
	6 : controleren van andere ruimten/belendende percelen			
	7 : ontruiming/redding andere aanwezigen			
	8 : uitbreiding voorkomen			
	9 : beheersen brand binnen 15 minuten			
	10: beheersen brand binnen 30 minuten			
	11: beheersen brand binnen 1 uur			
	12: beheersen/blussen met hoge druk			
	13: beheersen/blussen met lage druk			
14: bronbestrijding				
Capaciteit en opkomsttijd	<b>Voertuig</b>		<b>Personen</b>	<b>Tijd in minuten</b>
	1, 2 of 3	TS	6	5, 6, 7, 8, 10, 12, of 15 min.
	0 of 1	HV	2	15 min.
Opmerkingen	0 of 1	RV	2	5, 6, 8, 10 of 15 min.

## BIJLAGE 4: INZETOVERZICHT

Inzetoverzicht Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg							
Code	Omschrijving	Inzetvoorstel					
1.000	Brandbestrijding	Opkomsttijd	1 <sup>e</sup> TS min.	2 <sup>e</sup> TS min.	3 <sup>e</sup> TS min.	HV min.	RV min.
<b>100</b>	<b>Woon- en verblijfgebouwen</b>						
1.101	Eengezinswoning na BB 2003	1 TS	10				
1.102	Eengezinswoning voor BB 2003	1 TS	8				
1.103	Vrijstaande woning na BB 2003	1 TS	10				
1.104	Vrijstaande woning voor BB 2003	1 TS	8				
1.105	Woongebouw laagbouw zelfredzaam na BB 2003	1 TS	10				
1.106	Woongebouw laagbouw zelfredzaam voor BB 2003	2 TS	8	10			
1.107	Woongebouw laagbouw niet zelfredzaam na BB 2003	2 TS	8	8			
1.108	Woongebouw laagbouw niet zelfredzaam voor BB 2003	2 TS	6	8			
1.109	Woongebouw hoogbouw zelfredzaam na BB 2003	2 TS	10	12			
1.110	Woongebouw hoogbouw zelfredzaam voor BB 2003	2 TS + 1 RV	8	10			8
1.111	Kamerbewoning na BB 2003	1 TS	8				
1.112	Kamerbewoning voor BB 2003	2 TS + 1 RV	6	8			6
1.113	Portiekflat	1 TS + 1 RV	6				6
1.114	Tehuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS + 1 RV	8				8
1.115	Tehuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS + 1 RV	8	10			8
1.116	Tehuis geen brandmeldinstallatie dagsituatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.117	Tehuis geen brandmeldinstallatie nachtsituatie	3 TS + 1 RV	5	7	8		5
1.118	Cultuur/amusement totaalbeveiliging	1 TS	8				
1.119	Cultuur/amusement geen brandmeldinstallatie	2 TS	8	8			
1.120	Horeca met vluchtmogelijkheid	1 TS	8				
1.121	Horeca zonder vluchtmogelijkheid	2 TS + 1 RV	8	8			8
1.122	Religieus gebouw	1 TS + 1 RV	10				10
1.123	Gevangenis	2 TS	5	7			
1.124	Verzorgingstehuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	8				
1.125	Verzorgingstehuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	8	8			
1.126	Verzorgingstehuis geen brandmeldinstallatie dagsituatie	2 TS	5	7			5
1.127	Verzorgingstehuis geen brandmeldinstallatie nachtsituatie	3 TS + 1 RV	5	7	8		5
1.128	Ziekenhuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	8				
1.129	Ziekenhuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	8	8			
1.130	Ziekenhuis vluchtwegbeveiliging dagsituatie	2 TS	8	8			
1.131	Ziekenhuis vluchtwegbeveiliging nachtsituatie	3 TS	8	8	10		
1.132	Hotel totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	10				
1.133	Hotel totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	10	12			
1.134	Hotel vluchtwegbeveiliging	2 TS	8	8			
1.135	Hotel geen brandmeldinstallatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.136	Kantoor < 1.000 m <sup>2</sup>	1 TS	10				
1.137	Kantoor > 1.000 m <sup>2</sup>	2 TS	10	12			
1.138	Onderwijsgebouw/school	1 TS	8				
1.139	Winkel < 1.000 m <sup>2</sup>	1 TS	8				
1.140	Winkel > 1.000 m <sup>2</sup>	2 TS	8	8			
1.141	Winkelcentrum gesloten constructie dagsituatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.142	Winkelcentrum gesloten constructie nachtsituatie	1 TS + 1 RV	8				15
1.143	Winkelcentrum open constructie	1 TS	8				

1.000	Brandbestrijding (vervolg)	Opkomsttijd	1 <sup>e</sup> TS min.	2 <sup>e</sup> TS min.	3 <sup>e</sup> TS min.	HV min.	RV min.
<b>100</b>	<b>Woon- en verblijfgebouwen</b>						
1.144	Woningen boven winkels / etagewoning na BB 2003	1 TS	8				
1.145	Woningen boven winkels / etagewoning voor BB 2003	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.146	Sporthof / zwembad	1 TS	10				
1.147	Ondergronds bouwwerk	2 TS	10	10			
1.148	Tunnel	2 TS	10	10			
1.149	Tankstation	2 TS	8	10			
1.150	Gebouw op luchthaven/ vliegbasis/vliegveld	2 TS	8	10			
1.151	Nutsbedrijf/centrale	1 TS	10				
1.152	Schuur/berging/garagebox	1 TS	10				
1.153	Agrarisch bedrijf (akkerbouw/ gemengd/vee/)	2 TS	8	8			
1.154	Kinder-/medisch dagverblijf	2 TS	8	8			
1.155	Camping	1 TS	10				
1.156	Haven	1 TS	8				
<b>200</b>	<b>Transport</b>						
1.201	Personenauto	1 TS	15				
1.202	Vrachtwagen	1 TS	15				
1.203	Tankwagen, trein, luchtvaartuig	2 TS	10	10			
<b>300</b>	<b>Industrie</b>						
1.301	Opslag brandbare vloeistof	2 TS + 1 HV	10	12		15	
1.302	Fabricage/opslaggebouw <1000 m <sup>2</sup>	1 TS	10				
1.303	Fabricage/opslaggebouw 1000 - 2500 m <sup>2</sup>	2 TS	10	12			
1.304	Fabricage/opslaggebouw > 2500 m <sup>2</sup>	3 TS + 1 RV	10	12	15		15
<b>400</b>	<b>Natuurgebied</b>						
1.401	Loofbos	1 TS	15				
1.402	Dennenbos / heide en veen / duingebied	2 TS	15	15			
<b>2.000</b>	<b>Technische Hulpverlening</b>	<b>Opkomsttijd</b>	<b>1<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>2<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>3<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>HV min.</b>	<b>RV min.</b>
<b>200</b>	<b>Transport</b>						
2.201	1 personenauto beknelling	1 TS	10				
2.202	Meerdere personenauto's of 1 vrachtwagen of klein luchtvaartuig beknelling	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.203	Botsing goederen- of personentrein met auto	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.204	Botsing goederentrein met vrachtwagen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.205	Botsing personentrein met vrachtwagen	3 TS + 1 HV	10	15	15	15	
<b>600</b>	<b>Dier in nood</b>						
2.601	Dier in sloot/kelder/put	1 TS	15				
<b>3.000</b>	<b>Ongeval Gevaarlijke Stoffen</b>	<b>Opkomsttijd</b>	<b>1<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>2<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>3<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>HV min.</b>	<b>RV min.</b>
<b>200</b>	<b>Transport</b>						
3.201	Ongeval (weg, spoor, buisleidingen) met giftige/bijtende/ brandbare/explosieve stoffen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
<b>300</b>	<b>Industrie</b>						
3.301	Ongeval met giftige/bijtende/ brandbare/explosieve stoffen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
<b>4.000</b>	<b>Bestrijding Waterongevallen</b>	<b>Opkomsttijd</b>	<b>1<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>2<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>3<sup>e</sup> TS min.</b>	<b>HV min.</b>	<b>RV min.</b>
<b>500</b>	<b>Water</b>						
4.501	Persoon te water aan oppervlakte (grijpredding)	1 TS	10				
<b>Totaal van inzetvoorstellen</b>		<b>Aantal</b>	<b>min.</b>	<b>min.</b>	<b>min.</b>	<b>min.</b>	<b>min.</b>
		74	5 - 15	7 - 15	8 - 15	15	5 - 15

BB 2003 = Bouwbesluit 2003  
min. = Minuten  
TS = Tankautospuut  
HV = Hulpverleningsvoertuig  
RV = Redvoertuig