

BIJLAGE 4: INZETOVERZICHT

Inzetoverzicht Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg							
Code	Omschrijving	Inzetvoorstel					
1.000	Brandbestrijding	Opkomsttijd	1 ^e TS min.	2 ^e TS min.	3 ^e TS min.	HV min.	RV min.
100	Woon- en verblijfgebouwen						
1.101	Eengezinswoning na BB 2003	1 TS	10				
1.102	Eengezinswoning voor BB 2003	1 TS	8				
1.103	Vrijstaande woning na BB 2003	1 TS	10				
1.104	Vrijstaande woning voor BB 2003	1 TS	8				
1.105	Woongebouw laagbouw zelfredzaam na BB 2003	1 TS	10				
1.106	Woongebouw laagbouw zelfredzaam voor BB 2003	2 TS	8	10			
1.107	Woongebouw laagbouw niet zelfredzaam na BB 2003	2 TS	8	8			
1.108	Woongebouw laagbouw niet zelfredzaam voor BB 2003	2 TS	6	8			
1.109	Woongebouw hoogbouw zelfredzaam na BB 2003	2 TS	10	12			
1.110	Woongebouw hoogbouw zelfredzaam voor BB 2003	2 TS + 1 RV	8	10			8
1.111	Kamerbewoning na BB 2003	1 TS	8				
1.112	Kamerbewoning voor BB 2003	2 TS + 1 RV	6	8			6
1.113	Portiekflat	1 TS + 1 RV	6				6
1.114	Tehuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS + 1 RV	8				8
1.115	Tehuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS + 1 RV	8	10			8
1.116	Tehuis geen brandmeldinstallatie dagsituatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.117	Tehuis geen brandmeldinstallatie nachtsituatie	3 TS + 1 RV	5	7	8		5
1.118	Cultuur/amusement totaalbeveiliging	1 TS	8				
1.119	Cultuur/amusement geen brandmeldinstallatie	2 TS	8	8			
1.120	Horeca met vluchtmogelijkheid	1 TS	8				
1.121	Horeca zonder vluchtmogelijkheid	2 TS + 1 RV	8	8			8
1.122	Religieus gebouw	1 TS + 1 RV	10				10
1.123	Gevangenis	2 TS	5	7			
1.124	Verzorgingstehuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	8				
1.125	Verzorgingstehuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	8	8			
1.126	Verzorgingstehuis geen brandmeldinstallatie dagsituatie	2 TS	5	7			5
1.127	Verzorgingstehuis geen brandmeldinstallatie nachtsituatie	3 TS + 1 RV	5	7	8		5
1.128	Ziekenhuis totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	8				
1.129	Ziekenhuis totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	8	8			
1.130	Ziekenhuis vluchtwegbeveiliging dagsituatie	2 TS	8	8			
1.131	Ziekenhuis vluchtwegbeveiliging nachtsituatie	3 TS	8	8	10		
1.132	Hotel totaalbeveiliging dagsituatie	1 TS	10				
1.133	Hotel totaalbeveiliging nachtsituatie	2 TS	10	12			
1.134	Hotel vluchtwegbeveiliging	2 TS	8	8			
1.135	Hotel geen brandmeldinstallatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.136	Kantoor < 1.000 m ²	1 TS	10				
1.137	Kantoor > 1.000 m ²	2 TS	10	12			
1.138	Onderwijsgebouw/school	1 TS	8				
1.139	Winkel < 1.000 m ²	1 TS	8				
1.140	Winkel > 1.000 m ²	2 TS	8	8			
1.141	Winkelcentrum gesloten constructie dagsituatie	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.142	Winkelcentrum gesloten constructie nachtsituatie	1 TS + 1 RV	8				15
1.143	Winkelcentrum open constructie	1 TS	8				

1.000	Brandbestrijding (vervolg)	Opkomsttijd	1 ^e TS min.	2 ^e TS min.	3 ^e TS min.	HV min.	RV min.
100	Woon- en verblijfgebouwen						
1.144	Woningen boven winkels / etagewoning na BB 2003	1 TS	8				
1.145	Woningen boven winkels / etagewoning voor BB 2003	2 TS + 1 RV	5	7			5
1.146	Sporthof / zwembad	1 TS	10				
1.147	Ondergronds bouwwerk	2 TS	10	10			
1.148	Tunnel	2 TS	10	10			
1.149	Tankstation	2 TS	8	10			
1.150	Gebouw op luchthaven/ vliegbasis/vliegveld	2 TS	8	10			
1.151	Nutsbedrijf/centrale	1 TS	10				
1.152	Schuur/berging/garagebox	1 TS	10				
1.153	Agrarisch bedrijf (akkerbouw/ gemengd/vee/)	2 TS	8	8			
1.154	Kinder-/medisch dagverblijf	2 TS	8	8			
1.155	Camping	1 TS	10				
1.156	Haven	1 TS	8				
200	Transport						
1.201	Personenauto	1 TS	15				
1.202	Vrachtwagen	1 TS	15				
1.203	Tankwagen, trein, luchtvaartuig	2 TS	10	10			
300	Industrie						
1.301	Opslag brandbare vloeistof	2 TS + 1 HV	10	12		15	
1.302	Fabricage/opslaggebouw <1000 m ²	1 TS	10				
1.303	Fabricage/opslaggebouw 1000 - 2500 m ²	2 TS	10	12			
1.304	Fabricage/opslaggebouw > 2500 m ²	3 TS + 1 RV	10	12	15		15
400	Natuurgebied						
1.401	Loofbos	1 TS	15				
1.402	Dennenbos / heide en veen / duingebied	2 TS	15	15			
2.000	Technische Hulpverlening	Opkomsttijd	1^e TS min.	2^e TS min.	3^e TS min.	HV min.	RV min.
200	Transport						
2.201	1 personenauto beknelling	1 TS	10				
2.202	Meerdere personenauto's of 1 vrachtwagen of klein luchtvaartuig beknelling	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.203	Botsing goederen- of personentrein met auto	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.204	Botsing goederentrein met vrachtwagen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
2.205	Botsing personentrein met vrachtwagen	3 TS + 1 HV	10	15	15	15	
600	Dier in nood						
2.601	Dier in sloot/kelder/put	1 TS	15				
3.000	Ongeval Gevaarlijke Stoffen	Opkomsttijd	1^e TS min.	2^e TS min.	3^e TS min.	HV min.	RV min.
200	Transport						
3.201	Ongeval (weg, spoor, buisleidingen) met giftige/bijtende/ brandbare/explosieve stoffen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
300	Industrie						
3.301	Ongeval met giftige/bijtende/ brandbare/explosieve stoffen	2 TS + 1 HV	10	15		15	
4.000	Bestrijding Waterongevallen	Opkomsttijd	1^e TS min.	2^e TS min.	3^e TS min.	HV min.	RV min.
500	Water						
4.501	Persoon te water aan oppervlakte (grijpredding)	1 TS	10				
Totaal van inzetvoorstellen		Aantal	min.	min.	min.	min.	min.
		74	5 - 15	7 - 15	8 - 15	15	5 - 15

BB 2003 = Bouwbesluit 2003
min. = Minuten
TS = Tankautospuut
HV = Hulpverleningsvoertuig
RV = Redvoertuig